

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.02069

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0012113

Общество с ограниченной ответственностью "КРИОДОР" (ООО "КРИОДОР"). Адрес: 188352, РОССИЯ, Ленинградская обл., Гатчинский район, поселок Пудость, ул. Новая, д. 49. ОГРН: 1144705001693. Телефон: 88123855894. Факс: 88123855894. E-mail: sales@criodor.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "КРИОДОР" (ООО "КРИОДОР"). Адрес: 188352, РОССИЯ, Ленинградская обл., Гатчинский район, поселок Пудость, ул. Новая, д. 49. ОГРН: 1144705001693. Телефон: 88123855894. Факс: 88123855894. E-mail: sales@criodor.ru

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1, стр. А. Адрес места осуществления деятельности: 301760, РОССИЯ, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Горноспасательная, д. 1, Литер А. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. E-mail: info@alfapb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные теплоизолирующие для холодильных (морозильных) камер (складов) металлические глухие однопольные типа ДХРП, габаритные размеры 1100(+15%,-30%)x2400(+15%,-30%) мм, двупольные типа ДХДП, габаритные размеры 1900(+15%,-30%)x2500(+15%,-30%) мм, толщина дверного полотна не менее 100 мм, выпускаемые по ТУ 5262-002-25846100-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

52 6217

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ)
- ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость"
- Предел огнестойкости - EI 30

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 337-С/ТР-16 от 09.06.2016 г., № 338-С/ТР-16 от 09.06.2016 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б01235 от 04.05.2016 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.06.2016 по 14.06.2019

Руководитель (заместитель руководителя)  
сертификационного органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов

подпись, фамилия

Д.Н. Байгушкин

подпись, фамилия